

Prohlášení o shodě 01/2019

Týká se : Osvědčení č OS-435/CUE/17, OS-800/CUE/18 potvrzujícího, že teplovodní kotle typově řady „Draco D Bio“ s automatickým podavačem paliva se jmenovitým tepelným výkonem 15-30 kW spalující dřevěné pelety splňují požadavky na ochranu životního prostředí stanoveně v Technických podmínkách: KT/OS 01-2005

Nezkoušeny kotel Draco Bio D 22 kW splňuje požadavky na ochranu životního prostředí, protože podle bodu 5.1.4 normy" EN 303-5:2012 TOPNĚ KOTLE. Část 5 : Topně kotle na tuhá paliva s ručním a automatickým přikládáním a jmenovitým výkonem do 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušky a značení" v případě kotlů jedně typově řady se stejnou konstrukcí a poměrem jmenovitěho tepelného výkonu nejmenšího a největšího kotle 1:2 se typově zkoušky provádějí pro nejmenší a největší kotel. Nezkoušený kotel se nachází v tomto rozmezí.

PPH TEKLA
Krzysztof Tekla
43-246 STRUMIEN, ul. Poddane 3
NIP 548 - 164 - 46 - 17

